

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015г.

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Красноармейском филиале

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 3263/25 «15» мая 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2
муниципального образования город-курорт Анапа имени пионера-героя Владислава
Каширина Литер А- инв. №№ 2, 9, 10, 11, 13, 14, 16; Литер Б – инв. №№ 3, 18, 22, 23,
23/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26, по адресу: 353440, Краснодарский край, р-н Анапский,
г. Анапа, ул.Владимирская/Крымская/Новороссийская, д.1/122/105.

Производство экспертизы начато: 14.05.2025г. в 16-30

Производство экспертизы окончено: 15.05.2025 г. в 11-30

1. **Основание:** заявление ВРИО директора МБОУ СОШ №2 Пичугиной Юлии Александровны, вх. №2470/434/ОИ от 17.04.2025г., поручение Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю № 257 от 01.04.2025г., вх. № 2079/354/ОИ от 01.04.2025г., заявление ВРИО директора МБОУ СОШ №2 Пичугиной Юлии Александровны, вх. № 25/2820 от 14.05.2025г. о внесении изменений в экспертное заключение №№2861/25 от 28.04.2025г.

2. Заявитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования город-курорт Анапа имени пионера-героя Владислава Каширина (далее МБОУ СОШ №2 им. В.Каширина)

фактический адрес: 353440, Краснодарский край, р-н Анапский, г. Анапа, ул.Владимирская/Крымская/Новороссийская, д.1/122/105.

юридический адрес: 353440, Краснодарский край, р-н Анапский, г. Анапа, ул.Владимирская, д.1/122/105.

ИНН 2301030771

ОГРН 1022300522298

3. **Разработчик:** нет

Юридический адрес: нет

Фактический адрес: нет

4. **Цель экспертизы:** на соответствие здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по

Красноармейский

филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Продолжение:

Страницы № 2-14

028980

организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 муниципального образования город-курорт Анапа имени пионера-героя Владислава Каширина, требованиям: разделов I, II, п.3.12 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов III, IV, п.п. 98, 144 (таблицы 5.34, 5.54) раздела V, раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.п.3, 4, 6, раздела II, раздела IV, раздела X СанПиН 1.2.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела II СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

5.Перечень рассмотренных материалов:

- приказ Управления образования муниципального образования город-курорт Анапа от 24.03.2025 №24-03-397/2 «Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости и безопасности школьников в 2025 году»;
- копия приказа ВРИО директора (МБОУ СОШ №2 им.В.Каширина) «Об открытии лагеря дневного пребывания «Галактика детства» от 01.04.2025г. № 24-В;
- копия приказа Управления образования муниципального образования город-курорт Анапа «О временном возложении обязанностей директора на Пичугину Ю.А.» от 31.07.04 № 446-лс;
- режим работы ЛДП «Галактика детства»;
- копия Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 муниципального образования город-курорт Анапа Анапа имени В.Каширина, утвержденный постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30.04.2019 № 1282;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.12.2002г. № ОГРН 1022300522298;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 26.02.1996, ИНН/КПП 2301030771/230101001;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.04.2025г. № ЮЭ9965-25-53679752;
- копия свидетельства о государственной аккредитации от 07.11.2019г. №№0393 с приложением;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 2 им. В.Каширина от 19.06.2019г. №098087 с приложением;
- копия свидетельства о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 7229 кв.м. серия 23-АИ № 337926 от 20.11.2010г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на здание МБОУ СОШ № 2 им. В.Каширина площадью 1587,8 кв.м от 31.07.2010г. серия 23-АИ № 020321;
- копия свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на

здание столовой-спортзала МБОУ СОШ № 2 им. В.Каширина площадью 1169,8 кв.м от 31.07.2010г. серия 23-АИ № 020320;

- копия технического паспорта на здание МБОУ СОШ №2, по адресу Краснодарский край, р-н Анапский, г. Анапа, ул.Владимирская/Крымская/Новороссийская, д.1/122/105;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок от 28.09.2021г.;

- копии выписок из Единого государственного реестра объектов недвижимости от 12.01.2023г.;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений на образовательную деятельность №23.КК.26.000.М.000333.10.19 от 22.10.2019, на дополнительное образование №23.КК.26.000.М.000280.09.20 от 24.09.2020;

- копия договора на оказание услуг по проведению дезинсекции, дератизации помещений и дезинсекции открытой территории от клещей и комаров с ООО «ЭкспертСервис» № 2025.027099 от 05.02.2025г.;

- копия типового контракта № АР-54-02535-24 от 28.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по Крымской зоне деятельности Регионального оператора в Краснодарском ООО «Экотехпром»;

- копия контракта холодного водоснабжения и водоотведения №656 от 28.01.2025г. с АО «Анапа Водоканал»;

- копия контракта на энергоснабжение с АО «НЭСК» №233210000746 от 20.01.2025г.;

- копия контракта на теплоснабжение от котельной ООО «Теплоэнерго» от 28.01.2025г. № 344;

- копия акта ревизии, очистки контроля эффективности системы вентиляции МБОУ СОШ №2 им. В.Каширина от 08.08.2024г.;

- договор на оказание медицинских услуг по медицинскому обслуживанию детей и подростков, посещающих общеобразовательное учреждение № 14 от 26.12.2024г. с ГБУЗ «Городская больница города Анапы»;

- копия контракта № 0318300537424000329-2 от 18.11.2024г. на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся между МБОУ СОШ №2 им.В.Каширина и ООО «Комбинат питания КК»;

- копия сертификата соответствия на полимерное покрытие спортивной площадки из резиновой крошки марки «EcoStep» № ЕАЭС. RU.НА46.В.00415.20 серия № 0259673;

- копия сертификата соответствия и деклараций на мебель ЕАЭС. N RU. Д- RU.РА10.В.30396/24 от 07.11.2024, школьное оборудование №РОСС DE.АВ80.Н.00417 от 29.06.2012;

- копии сертификатов отделочные материалы (№RU C-RU.ПБ37.В.00394/20 от 04.12.2020, № RU.78.01.10.008.Е.000630.10.21 от 22.10.2021), № C-ВЕ.ПБ09.В.00423 от 15.06.017г.;

- копия декларации об оценке (подтверждения) соответствия на бутилированную негазированную питьевую воду «Горячий ключ» ООО «Минералофф» № ЕАЭС N RU Д- RU.НА81.В.507431/20 от 21.01.2020г.;

- примерные меню приготовления блюд для возрастной категории 7-11 лет и 12 лет и старше (летне-осенний период), утвержденные директором МБОУ СОШ №2 им.В.Каширина;

- копия программы производственного контроля МБОУ СОШ №2 им. им.В.Каширина;

- пояснительная записка директора МБОУ СОШ №2 им.В.Каширина;

- копия договора с Красноармейским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №968/04/005 от 13.08.2024г.;

- протокол измерений освещенности № А468.2.25 от 21.04.2025г., параметров микроклимата № А468.1.25 от 21.04.2025г., протокол испытаний воды питьевой № 23-01-21/36245-25 от 21.04.2025, выполненных ИЛЦ Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации №RA.RU.21ПЯ76 от 20.07.2015.

- акт санитарно-эпидемиологического обследования № 2790/25 от 24.04.2025 г. Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

Оздоровительное учреждение по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием располагается по адресу: 353440, Краснодарский край, р-н Анапский, г. Анапа, ул.Владимирская/Крымская/Новороссийская, д.1/122/105, на базе МБОУ СОШ №2 им. В.Каширина на основании приказа Управления образования муниципального образования город-курорт Анапа от 24.03.2025 №24-03-397/2 «Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости и безопасности школьников в 2025 году» и приказа ВРИО директора МБОУ СОШ № 2 им. В.Каширина «Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости и безопасности школьников в 2025 году».

Режим работы с 8-00 до 14-30 ч. с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед) без организации сна. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий. Занятия в кружках по интересам с воспитателями и педагогами организуются в виде группового обучения по 35 минут с наполняемостью групп по 15-20 человек.

Работа оздоровительного учреждения по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в 2025 году планируется в летний период продолжительностью 21 календарный день, во вторую смену с 30.06.2025 по 21.07.2025, количество детей - 100 человек возраста 7-18 лет.

Территория.

Земельный участок для размещения учреждения находится за пределами территорий промышленных предприятий и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети. Земельный участок сухой, проветриваемый, инсолируемый.

Собственная территория школы благоустроена, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором. Согласно пояснительной записки директора МБОУ СОШ № 2 им.В.Каширина, территория озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории; на собственной территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников. Территория имеет два въезда (основной и хозяйственный). Территория школы зонирована на физкультурно-спортивную, отдыха, учебно-опытную и хозяйственную зоны. Физкультурно-спортивная зона оборудована спортивным инвентарем, спортивной площадкой с полимерным покрытием, спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. Представлены

документы об оценке (подтверждении) соответствия на полимерные покрытия спортивной площадки. Зона отдыха включает в себя прогулочные дорожки.

На территории хозяйственной зоны в непосредственной близости от въезда на территорию учреждения и на расстоянии не менее 20 метров от здания, прогулочных и спортивных площадок оборудована контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, покрытие имеет уклон для отведения талых и дождевых сточных вод; площадка имеет ограждение с трех сторон высотой 1 м, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы площадки, подъездной путь имеется; размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; на площадке установлено четыре контейнера (мусоросборника) с закрывающимися крышками, контейнеры не переполнены. Вывоз мусора осуществляется ежедневно согласно типовому контракту № АР-54-02535-24 от 28.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по Крымской зоне деятельности Регионального оператора в Краснодарском крае между МБОУ СОШ № 2 им. В.Каширина и ООО «Экотехпром». На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам для сбора мусора имеют ровное твердое покрытие, не имеет дефектов. Представлен контракт на оказание услуг по проведению дезинсекции, дератизации помещений и дезинсекции открытой территории от клещей и комаров № 2025.031688 от 18.02.2025г. заключен с ООО «Эксперт Сервис» № 2025.027099 от 05.02.2025г., акт выполненных работ дератизации и дезинсекции помещений от 25.04.2025г. № 759.

На собственной территории отсутствует скопление мусора, в каждом помещении имеется емкость для сбора мусора.

Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по собственной территории и здании, хозяйствующим субъектом проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов. Для маломобильных групп населения оборудован пандус, на 1 этаже здания оборудована специальная туалетная комната с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов, лифт. На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, не оборудованы надворные туалеты и вышки базовой сотовой связи.

Характеристика инженерных коммуникаций и сетей

Системы водоснабжения и водоотведения:

Здание школы оборудовано централизованными системами (от городских сетей) холодного водоснабжения, в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. На период обследования системы в рабочем состоянии. Здание школы оборудовано централизованными системами (от городских сетей) холодного водоснабжения и водоотведения, в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. На период обследования системы в рабочем состоянии. Водоснабжение и водоотведение согласно контракту № 656 от 28.01.2025г. между МБОУ СОШ № 2 им. В.Каширина и АО «Анапа Волоканал».

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, согласно протоколу испытаний (воды питьевой) от 21.04.2025 № 23-01-21/36245-25, выполненные ИЛЦ Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЯ76 от 20.07.2015г.), исследованные пробы питьевой воды, соответствуют требованиям п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) и п. 75 раздела IV СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 1.2.3684-21), раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные раковины, умывальные перед обеденным залом, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов. Горячая и холодная вода подается через смесители. Вода из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей не используется. Источник горячей воды теплоноситель от котельной ООО «Теплоэнерго». Для бесперебойного обеспечения горячим водоснабжением в столовой и мед.кабинете установлены резервные электроводонагреватели.

Сливные трапы оборудованы в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях пищеблока, душевых, туалетах; полы, оборудованные сливными трапами, оборудованы уклонами к отверстиям трапов. Моечные ванны на пищеблоке присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом более 20 мм от верха приемной воронки.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды, расфасованной в мелкой фасовке 0,5л и 1,5л. Имеются устройства для чистых одноразовых стаканов, а также, контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения. Запас одноразовой посуды (стаканов) имеется из расчета количества обслуживаемых детей и персонала, изготовленной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией. Представлены документы об оценке (подтверждения) соответствия – декларация на негазированную питьевую воду «Горячий ключ» ООО «Минералофф» № ЕАЭС N RU Д-RU.HA81.B.507431/20 от 21.01.2020г. Предусмотрен резервный запас питьевой бутилированной воды.

Микроклимат, отопление и вентиляция.

Отопление:

Здание школы оборудовано централизованной системой отопления от котельной ООО «Теплоэнерго» согласно контракту от 28.01.2025г. № 344. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Измеренные параметры микроклимата в учебных (игровых) помещениях соответствуют требованиям п. 2.7.1. раздела II СП 2.4.3648-20, раздела V п. 98 таблица 5.34. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол измерений параметров микроклимата №

А468.1.25 от 21.04.2025г., выполненных ИЛЦ Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Аттестат аккредитации №РА.RU.21ПЯ76 от 20.07.2015г.).

На момент обследования все системы находятся в рабочем состоянии. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, ограждения из древесно-стружечных плит не используются. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Вентиляция

Здание оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха. Вентиляция естественная, приток осуществляется через окна, вытяжка осуществляется – через вентиляционные каналы в учебных, санитарно-бытовых помещениях.

Каждая группа помещений (производственные, санитарно-бытовые), оборудованы раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции.

Помещения, где установлено оборудование, являющимся источником избытков выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно оборудованы локальные системы местной вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха проведены в 2024г. (представлен акт контроля эффективности системы вентиляции МБОУ СОШ № 2 им. В.Каширина от 08.08.2024.).

Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Очистка вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения самостоятельно силами технического персонала. Отверстия вентиляционных систем закрыты мелкоячеистой сеткой. Конструкция окон предусматривает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

Освещение.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, имеется во всех игровых и кружковых помещениях, рекреациях, спортивных, медицинских, производственных помещениях столовой, обеденных залах. Все помещения, нормируемые по КЕО, имеют естественное освещение. Естественное освещение в обследованных помещениях боковое, левостороннее.

Остекление окон выполнено из цельного стекла, трещины и иное нарушение целостности стекла отсутствуют; чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах (шторы с длиной не ниже уровня подоконника и/или подъемно-поворотные жалюзи), в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками, в том числе окна помещений пищеблока.

Система общего освещения зданий лагеря представлена потолочными светильниками закрытого типа со светодиодными лампами с белым спектром светового излучения, представлены инструкции к лампам. В одном помещении используются лампы одного типа с одним спектром светового излучения. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях, предназначенных для физкультуры и спорта защитная конструкция, в помещениях пищеблока и душевых – пылевлагонепроницаемую. Для равномерного освещения помещений используются

отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Неисправные и перегоревшие лампы собираются в промаркированную емкость с плотно прилегающей крышкой, хранятся в подсобном помещении.

Измеренные уровни освещенности в инструментально обследованных помещениях соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений освещенности № А468.2.25 от 21.04.2025г., выполнены ИЛЦ Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЯ76 от 20.07.2015г.), что соответствует требованиям раздела V п.144 таблица 5.54, раздела V СанПиН 1.2.3685-21, п.п. 2.8.1., 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20.

Здания, строения, сооружения.

Набор помещений, которые предполагается использовать для организации **лагеря дневного пребывания детей**, включает: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Здания МБОУ СОШ № 2 им. В.Каширина 1954 года постройки, построено и введено в эксплуатацию до вступления в силу СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», эксплуатируется в соответствии с проектной документацией.

Вход в здание оборудован тамбуром. Гардеробы раздельные для детей и персонала, размещены на первом этаже здания. В гардеробах оборудованы места для каждого класса.

Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует.

Представлены технические паспорта зданий - Литера А, Б, - по адресу: 353440, Краснодарский край, р-н Анапский, г. Анапа, ул.Владимирская/Крымская/Новороссийская, д.1/122/105

Набор помещений лагеря дневного пребывания МБОУ СОШ №2 им.В.Каширина включает в себя согласно техническому паспорту на здания:

- Литер А – игровые комнаты – инв.№ 9 (36,8 кв.м.), инв.№ 11 (49м²), №12 (49,8м²); кружковые инв.№ 13 (49,8м²); инв.№ 14 (49,8м²); медицинский кабинет инв.№2 (10м²), изолятор инв.№ 10 (20м²), место для просушивания одежды и обуви инв. № 16 (50,5 м²).

- Литер Б – сан.узлы с умывальными для девочек инв.№ 22 (10,9м²) и мальчиков инв.№ 23 (5,7м²), помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и обработки уборочного инвентаря инв.№23/1 (3,9м²), для персонала инв.№18 (4,7 м²); спортивный зал инв.№26 (280,5м²), кладовая спортивного инвентаря инв.№26/1 (21,4м²), раздевальная с душевой и туалетом для мальчиков инв. №26/2 (21,3 м²), раздевальная с душевой и туалетом для девочек инв.№26/3 (17,1²), помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и обработки уборочного инвентаря (12,4м²); обеденный зал столовой инв. №3 (223,4м²), производственные и складские помещения пищеблока. Спальные помещения не оборудованы, так как режим пребывания с 8:00 до 14:30.

Набор помещений, площадь игровых комнат, помещений для занятий кружков на одного ребенка соответствует требованиям таблицы 6.1 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21. Общая вместимость из расчета не менее 2,5 кв.м на одного ребенка в игровых комнатах и не менее 4,0 кв.м в кружковых комнатах (для занятий творчеством) составляет **100 человек**.

Отделка помещений.

Внутренняя отделка обследованных помещений пребывания детей, санитарно-бытовых помещений, производственных помещений пищеблока выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки влагостойкие. Применяемые строительные и отделочные материалы имеют документы об оценке (подтверждения) соответствия.

Оборудование помещений.

Помещения обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей (с цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой); табуретки и скамейки вместо стульев не используются, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Оборудование игровых помещений представлено: ученическими столами в комплекте со стульями, шкафом для документов, стеллажами для пособий. Представлены документы о соответствии на мебель и игровое оборудование. Электронные средства обучения при функционировании ЛДП не используются.

Спортивный зал оборудован раздевальными, душевыми, туалетными (умывальными раковинами, унитазами с сиденьями) раздельно для девочек и мальчиков, согласно требованиям раздела VI (таблица 6.1) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Раздеральные оборудованы скамьями, вешалками для одежды, фенами для сушки волос. Спортивный зал оснащен лавочками, сеткой для волейбола, спортивным инвентарем, оборудован спортивной: снаряды и инвентарь выполнены покрытием, обеспечивающим их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Помещения постоянного пребывания детей (игровые комнаты) оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (установлены мобильные и/или стационарные ультрафиолетовые бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха).

В здании школы размещены туалеты с умывальными раздельными для мальчиков и девочек, оборудованные унитазами с сиденьями, расположенными в закрывающихся кабинках с дверьми, умывальниками для мытья рук, площадь туалетов составляет не менее 0,1 м² на ребенка. В туалетах оборудовано 4 кабинки для девочек и 2 кабинки и 2 писсуара для мальчиков, обеспечен туалетной бумагой, держателями для её хранения, сиденьями на унитазах, ведрами для сбора мусора, условиями для мытья рук, оборудовано по 6 умывальных раковин. Умывальные раковины обеспечены холодным и горячим водоснабжением, подающим воду через смесители, электроподогревателями. Для маломобильных групп населения на 1 этаже здания оборудована специальная туалетная комната с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов. Санитарно-техническое оборудование исправное и без дефектов, соответствует гигиеническим нормативам: количество санитарных приборов составляет не менее 1 унитаза на 20 девочек, 1 унитаза на 30 мальчиков, 1 писсуара на 30 мальчиков, 1 крана на 30 человек, что соответствует гигиеническим нормативам (раздел VI СанПиН 1.2.3685-21). Высота установки умывальных раковин составляет 0,7-0,8 м. В МБОУ СОШ № 2 им. В.Каширина созданы

условия для мытья рук обучающихся, рядом с умывальными раковинами - мыло, держатели для бумажных полотенец; в туалетах оборудованы кабины с дверями, рядом с унитазом имеются мусорные ведра, держатели для туалетной бумаги. Для персонала оборудован отдельный санузел, расположен на 1 этаже здания, с раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды со смесителями, в наличии жидкое мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага, ведро для мусора.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря (Литер Б - 3,9м²), оборудованное поддоном с водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в местах их приготовления.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет маркировку красным цветом и хранится отдельно от другого инвентаря; по окончании уборки предусматривается обработка всего инвентаря с использованием моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по их применению.

Организация питания

В лагере дневного пребывания планируется организация двухразового питания. Организация питания осуществляется в школьной столовой в МБОУ СОШ №2 им. В.Каширина согласно контракту № 0318300537424000329-2 от 18.11.2024г. осуществляет ООО «Комбинат питания «КК». Представлены примерные меню приготовления блюд возрастной категории 7-11 лет, 12-18 лет, согласованные директором школы и утвержденные руководителем ООО «Комбинат питания «КК».

Столовая располагается в отдельном блоке корпуса Литер Б, МБОУ СОШ № 2 им. В.Каширина имеется обеденный зал, общее количество посадочных мест - 126 мест. Площадь обеденного зала – 223,4 м², что обеспечивает питание детей в ЛДП в 1 смену. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Количество умывальных раковин перед входом в обеденный зал с учетом росто-возрастных особенностей детей - 5 шт. согласно требованиям раздела VI (таблица 6.4) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (1 раковина для мытья рук на 20 посадочных мест) и рассчитано на 100 человек. Умывальные раковины перед обеденным залом обеспечены подводом холодной и горячей воды, подающейся через смесители. Высота установки умывальных раковин составляет 0,7-0,8 м. от борта. Умывальные раковины перед обеденным залом обеспечены электрополотенцами, ведрами для сбора мусора, дозаторами для жидкого мыла.

Пищеблок работает на сырье. Планировка помещений производственных помещений, их конструкция, размещение обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции персонала.

Пищеблок имеет набор производственных и складских помещений с учетом мощности организации. Мощность производственных и складских помещений обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований с учетом количества используемого сырья и объемов приготавливаемых блюд.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи пищеблока предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, овощной цех с зонами первичной и вторичной обработки овощей, мясорыбный цех с зоной для обработки яиц, холодный цех, горячий цех с зоной нарезки хлеба, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, складские помещения для хранения продуктов, гардероб персонала с санузлом, помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря.

Пищеблок МБОУ СОШ № 2 им.В.Каширина оснащен всеми техническими средствами для полной реализации технологического процесса, оснащен холодильным, моечным и технологическим оборудованием в достаточном количестве согласно разделу VI (таблица 6.18) СанПиН 1.2.3685-21. Для мытья столовой посуды имеется моечная столовой посуды, оборудованная посудомоечной машиной, трехсекционными ваннами для мытья тарелок, двухсекционными ваннами для мытья стаканов и столовых приборов с маркировкой объемной вместимости. В моечной для мытья кухонной посуды установлены двухсекционные ванны с маркировкой объемной вместимости. Производственные, санитарно-бытовые помещения для персонала оборудованы раковинами для мытья рук со смесителями, исключающими повторное загрязнение рук после мытья, мылом, электрополотенцами, бумажными полотенцами.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы холодильным, моечным, технологическим оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, в соответствии с гигиеническими нормативами (таблица 6.18 СанПиН 2.1.3685-21), изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающих соблюдения условий хранения, изготовления, перевозки и реализации пищевой продукции. Производственные столы для обработки пищевых продуктов цельнометаллические. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, предусматривающими возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд, столовые приборы (ложки, вилки) выполнены из нержавеющей стали, хранятся на стеллажах в чистом и сухом виде (столовая посуда – на ребре, столовые приборы – в металлических ящиках-кассетах ручками вверх). Не используются деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. В горячем цехе имеется раздаточная зона, оборудована 2мя мармитами для горячих блюд, производственными столами. Способ подачи: накрытие готовых блюд на столы непосредственно перед каждым приемом пищи.

Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из дерева твердых лиственных пород. В помещении для приготовления холодных закусок установлен стол с охлаждаемой поверхностью, кондиционер, для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование закреплены за каждым цехом и промаркированы в зависимости от назначения. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды достаточно, что обеспечивает поточность технологического процесса. Складские помещения и производственные помещения обеспечены холодильным оборудованием для раздельного хранения продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции с учетом условий их хранения, всего 7 холодильных камер и шкафов, в т.ч. 2 низкотемпературные

камеры, 5 среднетемпературных, для хранения яиц, мясной, рыбной, молочной продукции, овощей и фруктов, соответствует требованиям раздела VI (таблиц 6.18) СанПиН 2.1.3685-21 (минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания), обеспечивает соблюдение условия и товарное соседство при хранении пищевой продукции. Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, все холодильное оборудование - контрольными термометрами. Ртутные термометры на пищеблоке не используются. Пищеблок имеет отдельные входы загрузки продуктов и выноса пищевых отходов.

Перевозка (транспортирование) пищевой продукции осуществляется по договорам поставок пищевой продукции транспортом поставщика.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, который хранится в специально отведенных местах, уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет маркировку красным цветом и хранится отдельно от другого инвентаря; по окончании уборки предусматривается обработка всего инвентаря с использованием моющих средств. Моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования хранятся в специально отведенном месте. Емкости для рабочих растворов дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств осуществляется в соответствии с программой производственного контроля.

В помещениях пищеблока отсутствуют насекомые и грызуны, не содержатся синантропные птицы и животные; не проживают физические лица, в производственных помещениях не хранятся личные вещи и комнатные растения.

Для персонала на пищеблоке оборудованы - гардеробная с индивидуальными шкафчиками для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви, санузел с раковиной для мытья рук, душевая.

Для персонала на пищеблоке оборудованы - гардеробная с индивидуальными шкафчиками для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви, санузел с раковиной для мытья рук.

Пищевые отходы собираются в специально выделенные промаркированные емкости с крышками, сбор отходов осуществляется в закрывающиеся крышками контейнеры, расположенные на контейнерной площадке на территории учреждения, утилизация - по типовому контракту № АР-54-02535-24 от 28.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по Крымской зоне деятельности Регионального оператора в Краснодарском крае между МБОУ СОШ № 2 им. В.Каширина и ООО «Экотехпром».

Медицинское обеспечение

Медицинское обслуживание детей и подростков осуществляет ГБУЗ «Городская больница Анапы» согласно договору, на оказание медицинских услуг № 14 от 26.12.2024г. Набор помещений для оказания медицинской помощи включает медицинский кабинет инв.№2 (10м²), изолятор инв.№ 10 (20м²). Медицинский кабинет оснащен раковиной для мытья рук с подводом холодной и горячей проточной воды. Внутренняя отделка

помещений допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: потолки окрашены водоэмульсионной краской; полы и стены покрыты керамической плиткой. Медицинские помещения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием и инвентарем. Мебель в медицинских кабинетах имеет покрытие, допускающее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, без дефектов и повреждений. Для проведения обеззараживания воздуха после окончания уборки установлен стационарный бактерицидный облучатель. Имеются термометры для проведения бесконтактной термометрии. Проведение предстерилизационной очистки и стерилизации не планируется – учреждение работает на одноразовой инструментари. Для отходов класса «А» имеются промаркированные емкости, отходы собираются в одноразовые пакеты и утилизируются в контейнер с закрывающейся крышкой, расположенный на контейнерной площадке с твердым основанием на территории учреждения. Медицинские отходы класса «Б» предполагается собирать в одноразовую мягкую (пакеты) и твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры), имеющие желтую маркировку. Вывоз и утилизация (сбор, транспортирование, обработка, обезвреживание, размещение) медицинских отходов «Класс Б» осуществляется медицинской организацией по договору на оказание медицинских услуг по медицинскому обслуживанию детей и подростков между МБОУ СОШ № 2 им.В.Каширина и ГБУЗ «Городская больница Анапы».

Организация работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

Профилактические мероприятия по дератизации, дезинфекции, дезинсекции, в т.ч. акарицидные обработки осуществляет по договору подряда с ООО «Эксперт Сервис» № 2025.027099 от 05.02.2025г. Профилактические работы по дератизации проведены 25.04.2025г. Согласно плану работы по проведению акарицидных обработок территории запланированы на май 2025г. перед открытием смены. На момент обследования насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено.

Запас дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) имеется не менее чем на 5 дней.

Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, упорядоченно в специально выделенных помещениях, без доступа детей, на момент обследования используется дезинфицирующие средства «Лаймадез», «Клорсепт», дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением. В местах приготовления дез.растворов имеются инструкции по их приготовлению.

Разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2025 год, утвержденная директором МБОУ СОШ № 2 им.В.Каширина. Производственный контроль за организацией питания, в том числе лабораторные исследования, осуществляет оператор питания. Заключен договор на проведение лабораторных исследований в рамках производственного контроля с Красноармейским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

7.Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 муниципального образования город-курорт Анапа имени пионера-героя Владислава

Каширина - Литер А- инв. №№ 2, 9, 10, 11, 13, 14, 16; Литер Б – инв. №№ 3, 18, 22, 23, 23/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26, по адресу: 353440, Краснодарский край, р-н Анапский, г. Анапа, ул.Владимирская/Крымская/Новороссийская, д.1/122/105, соответствуют требованиям разделов I, II, п.3.12 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов III, IV, п.п. 98, 144 (таблицы 5.34, 5.54) раздела V, раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.п.3, 4, 6, раздела II, раздела IV, раздела X СанПиН 1.2.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела II СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», с учетом максимальной вместимости **не более 100 человек.**

Врач по общей гигиене



Е.А.Ландина